

ACTA DE OPERACIÓN CORRECTIVA PARA LA AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE



SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, empresa inscrita en el registro integrado Industrial de Empresas autorizadas de Instalación y Mantenimiento de Protección contra Incendios con nº RII581761 y RASIC con referencia RECI 307615 y empresa de Seguridad homologada por la Dirección General de Policía con el nº 1898, con domicilio en Madrid, C/ Entrepeñas, 27 y CIF A79252219, atendiendo al requerimiento de dejar constancia documental de las reparaciones y acciones correctivas realizadas en los sistemas de protección contra incendios, por el presente comunica que en la dirección que se indica se han desarrollado los trabajos referidos a continuación:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre de la Instalación: **CENTRO DE TRANSPORTES VITORIA**
Dirección de la Instalación: **C/ERROTAURA Nº5. POL. INDUSTRIAL JUNDIZ, VITORIA**
Responsable de la Instalación: **IÑAKI ALONSO**
Fecha de la instalación: **JUNIO 2021**

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

- *Sala de Bombas*
- *Detección y Alarma*
- *Red de hidrantes exteriores*
- *Extintores portátiles*

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Según presupuesto Nº OF00059160 relativo a operaciones a realizar en los Sistemas PCI existentes, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. ha ejecutado los trabajos de subsanación de anomalías referidos como operación correctiva en la ubicación indicada. Se incluyen las siguientes operaciones:

TRABAJO	EQUIPO	UBICACIÓN	Ref. Exp 01/17/0030/20
Instalación	Sirena armario eléctrico cuadro BOMBAS PCI	Sala de Bombas	4.09
Instalación	Señal Fotoluminiscente Pulsador	Sala de Bombas	2.05
Instalación	Sirena óptico acústica de Interior y Exterior	Sala de Bombas	NA
Instalación	Racord y Tapón Hidrantes 70	Red de Hidrantes	NA
Instalación	Señalización de Hidrantes	Red de Hidrantes	15.01
Instalación	Extintores Sala de Bombas	Sala de Bombas	6.01
Instalación	Punto de Prueba y vaciado Red de Rociadores Sala de bombas	Sala de Bombas	9.02
Instalación	Instalación Toma de 100 para Bomberos	Sala de Bombas	5.03

Los equipos y trabajos descritos, se han realizado según los requerimientos e indicaciones de la propiedad y atendiendo a lo referido en el RD 513/2017 de aplicación como empresa instaladora y mantenedora

Y para así conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Benavente a 25/06/2021

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.